PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Rautenkrancova, 1241 / 1
PSČ, místo: 500 03, Hradec Králové
K.ú., parcelní č.: Hradec Králové (646873), 666/3
Typ budovy: Budova pro vzdělávání
Celková energeticky vztažná plocha: 2314 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.00	W/(m²·K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	183	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	247	kWh/(m²·rok)	F
Vytápění	233	kWh/(m²·rok)	F
Chlazení			-
Nucené větrání			-
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	1.16	kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	12.0	kWh/(m²·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michael Moravec
Osvědčení č.: 2170
Kontakt: moravec@penb.online

Ing. Michael Moravec energetických specialistů pod číslem 2170 zapsán do seznamu energetický specialista

Ev. č. průkazu: 872408.0
Vyhotoveno dne: 30.07.2026
Podpis:

Ing. Michael Moravec